

雨水ろ過装置点検書

納入先名

殿

下記のとおり保守点検を令和 年 月 日実施完了しました。 立会者名

月度

回目

型式

年式

点検作業者

● 主要事項

洗浄指示時刻		洗浄時間	M	排水時間	M
ろ過ポンプ電流	A	洗浄ポンプ電流	A	ろ過圧力	Mpa
ろ過水量	m ³ /h	ろ過水残塩量	mg/ℓ	原水残塩量	mg/ℓ
工程弁	空気式	電動式	手動式		

● 一般事項 よい場所はレ印にてチェック、やや良い場所は△印、修理必要箇所は○印、本日修理済み箇所を㊟で表しています。

ろ過水	[現場判断] 色度 ・ 濁度 ・ pH ・ Fe ・ Mn		
塗装	本体・配管・弁類・ポンプ類・制御盤		
ろ過P.M	異音・芯出し・カップリングゴム・ベアリング・Gパッキン・メカニカルシール・水漏れ		
洗浄P.M	異音・芯出し・カップリングゴム・ベアリング・Gパッキン・メカニカルシール・水漏れ		
弁類	開閉状態・水漏れ・空気漏れ		
絶縁	ポンプモーター・薬注モーター・コンプレッサー・操作回路・電動弁		
計器類	圧力計・電流計・電圧計・圧力スイッチ・警報回路・流量計		
制御盤	タイマー・マグネットスイッチ・パイロットランプ・3Eブレーカー・モーターブレーカー・リレー		
塩素剤注入装置	ダイヤフラム・ホース・注入弁・液漏れ・フード弁・モーター・ギア・タンク・ヘッド・継手・サクシオンバルブ		
凝集剤注入装置	ダイヤフラム・ホース・注入弁・液漏れ・フード弁・モーター・ギア・タンク・ヘッド・継手・サクシオンバルブ		
	ダイヤフラム・ホース・注入弁・液漏れ・フード弁・モーター・ギア・タンク・ヘッド・継手・サクシオンバルブ		
サンプリング	点検一括・別請求・テスト分析	原水 本	ろ水 本
備考 (修理箇所、所見、引取品等)			見積 要 ・ 不
参考 : 井戸ポンプ電流 A			

● 薬品項目 [①点検一括 ②別途請求]

次亜鉛素	型式	・ 注入目盛	・ 補給塩素	・ 対水	・ 補給量	リットル・ 残	リットル
凝集剤	型式	・ 注入目盛	・ 補給塩素	・ 対水	・ 補給量	リットル・ 残	リットル
	型式	・ 注入目盛	・ 補給塩素	・ 対水	・ 補給量	リットル・ 残	リットル
薬品納入量	次亜鉛素	本	PAC	本	その他	本	
薬品残量	次亜鉛素	本	PAC	本	その他	本	
空ビン引取量	次亜鉛素	本	PAC	本	その他	本	