

## 質問に対する回答

令和7年度第1号 四日市西警察署鵜川原職員住宅改修工事

| 質問  | 回答                         |
|---|----------------------------|
| <p>建具改修工事におけるAD-1（浴室）の仕様について、図番A-32には、引き違い窓（乙種防火戸）と記載がありますが、片開き框ドア（非防火）の表記間違いではないでしょうか。</p> <p>※防火設備だと全面ガラスになってしまいます。</p> | <p>片開き戸（アルミ框ドア）に訂正します。</p> |