

質疑回答書①

回答期限 令和8年7月27日（月）

案件名 三重県警察学校外2施設消防設備等保守点検業務

公告日 令和8年7月16日（木）

下記のとおり回答します。

No.	質疑事項	回答
1	別添1に記載のある自家発電設備につきまして、既設のメーカー名・型番・容量をご教示いただけますでしょうか。	下記のとおり回答します。 メーカー名：ニシハツ株式会社 型番：PX-165VSR（BB） 容量：150.0kVA 120.0kW 210V3Φ 60Hz