

質問に対する回答

令和8年度第1号 四日市南警察署清心寮改修工事

項番	質 問	回 答
1	網入りガラスを使用したアタッチメント付複層ガラスにつきまして、対応製品の設定がないため、ガラスのみでの対応ができません。 そのため、網入り複層ガラスを使用する場合は、サッシごとの交換する必要があります。ご指示をお願いします。	契約後、協議の上、変更対象とします。
2	図面D-32、34で下足箱が撤去、新設となっていますが、設計書に記載がありません。	下足箱は、現状のままとします。
3	図面D-29でSD-2について、ケレンA種OP塗りとなっていますが、設計書に記載がありません。	SD-2は、現状のままとします。
4	図面D-09で特記事項にWC床仕上げがビニル床シートになっていますが、誤りでしょうか。	WCの床仕上げは、化粧合板フローリング12mmです。
5	図面D-09でバルコニー改修内容にアルミ笠木新設と記載がありますが、設計書には記載がありません。	現状のままとします。
6	AW-1、2、3、4ペアガラスの取替えについて、既設サッシのガラス溝は30mm以上でないと取替えができませんが可能でしょうか。又、ペアガラスに変わることから、既設サッシの戸車では耐荷重がもたないと思いますが、いかがでしょうか。（サッシが重くて開閉ができない可能性がある。）	契約後、協議の上、変更対象とします。
7	図面A-01で化学物質の濃度測定に丸印がありますが、設計書には記載がありません。どちらが正しいですか。	濃度測定は不要です。

8	図面D-18の凡例備考欄に既設鉄部D P 塗装と記載がありますが、設計書に項目及び数量の記載がありません。	既設鉄部D P 塗装は工事対象外です。
9	図面D-09の特記事項で室名札の設置となっていますが、設計書に記載がありません。	工事対象外です。
10	図面D-22で既設縦樋の劣化部補修と記載がありますが、詳細の記載がありません。又、設計書にも項目及び数量の記載がありません。	縦樋は、取替えとします。 設計書は塗装工事に記載していますが、単価は新設となっています。但し、既存撤去は設計に含まれていないため、変更対象とします。
11	図面D-09で設備の盤、屋内消火栓等S O P 塗替えとなっていますが、設計書に項目及び数量の記載がありません。	工事対象外です。
12	図面D-22で各室に物干し竿（S U S）3 m 1 本新設となっていますが、設計書に記載がありません。	工事対象外です。
13	図面D-24、33でクローゼット内部に枕棚セット（棚、パイプ）の記載がありますが、設計書に記載がありません。	工事対象外です。